

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 7 с. Майкопского муниципального образования  
Гулькевичский район**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с№7  
Я.И.Халаим

2023 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ (КЛАДОВЫХ)**

**ИПБ № 04-2023**

1.1. Руководитель дошкольного МАДОУ д/с№7 своим приказом возлагает на ответственного за пожарную безопасность складского помещения, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в складе:

1.2. Лица, выполняющие и осуществляющие складские помещения, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и их выполнять добросовестно, при необходимости оказывать помощь.

1.3. Заведующий складским помещением несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в складском помещении.

1.4. Агрегаты сгораемых материалов должны быть оборудованы противопожарными средствами (способностями к окислению, воспламенению) при появлении пламени, контактируя с воздухом, с образованием дыма и выделением тепла.

1.5. Прокладки кабеля должны быть защищены кабельными каналами. Не допускается размещение какими-либо предметами в кабельных каналах, а также кабелей в кабельных каналах, предназначенных для других кабелей.

1.6. В складских помещениях при безотопительном периоде хранения материалов должны устанавливаться в штатном положении двери складских помещений, должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

1.7. Расстояние от специальных до складированных материалов или агрегатов должно быть не менее 0,5 м. Эксплуатация системных устройств с открытыми корпусами (электронными) производится в соответствии с инструкцией изготовителя.

1.8. Агрегаты, предназначенные для окисления электропроводки, должны располагаться вне помещений склада на защищенной стене, исключается их вывод или вывод при необходимости в помещениях склада и шарниры их замков.

1.9. Двери «ослепленные» в помещениях склада, а также расположенные электроматериалы, приборы и установки должны быть надежно защищены.

1.10. Помещения склада должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковки из горючих материалов в складах не допускается.

1.11. Все работники МАДОУ д/с№7 своим приказом допускаются к работе только после прохождения противопожарной инструкции, без которой они не могут быть допущены к работе, а при выполнении специфики работы должны быть обучены по предметам: и теоретическим занятиям, в том числе, практическим занятиям.

Информация об исполнении данной инструкции - предоставляется раз в год в отчет по итогам года.

Инструктируемые должны быть ознакомлены с содержанием инструкции, возможности пожара с мерами пожарной безопасности, а также с обязанностями в пожарище отключить и устранить причину отключения огня, необходимые дополнительные меры предосторожности, в практическом действии в с. Майкопское 2023



Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и свод правил; Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; Законом Краснодарского края от 31.03.2000 № 250-КЗ «О пожарной безопасности» и устанавливает требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, помещениях МАДОУ д/с№7 и является обязательной для исполнения.

## **1. Требования пожарной безопасности в складских помещениях**

- 1.1. Руководитель заведующий МАДОУ д/с№7 своим приказом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность складского помещения, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в складе.
- 1.2. Лица, работающие и посещающие складские помещения, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.
- 1.3. Заведующий складом (кладовщик) и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся на хранении в складских помещениях под их ответственностью материалы, порядок их хранения и методы тушения.
- 1.4. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
- 1.5. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).
- 1.6. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.
- 1.7. Расстояние от светильников до складываемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м. Эксплуатация светильников разрешена с закрытыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
- 1.8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.
- 1.9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
- 1.10. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах не допускается.
- 1.11. Все работники МАДОУ д/с№7 своим должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, без которого они не могут быть допущены к работе, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

Повторный противопожарный инструктаж - проводят не реже 1 раза в год со всеми инструктируемые должны быть ознакомлены: с возможными причинами возникновения пожаров; с мерами предупреждения пожара; с участками наиболее опасными в пожарном отношении, в которых запрещено курение и применение открытого огня; необходимое соблюдение мер предосторожности; с практическими действиями в



случае возникновения пожара (вызов пожарной охраны, использование первичных средств пожаротушения, эвакуации людей и материальных ценностей).

Каждый работник МАДОУ д/с№7 при обнаружении нарушений Правил пожарной безопасности, грозящих возникновению пожара, обязан принять немедленные меры к их устранению и проинформировать об этом директора или лицо, его замещающее.

Примечание Повторный противопожарный инструктаж — проводят не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.

## **2. В складских помещениях запрещается:**

2.1. Курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

2.2. Хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

2.3. Использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

2.4. Снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

2.5. Хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками.

2.6. По окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

2.7. Устраивать в складских помещениях зданий для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов.

2.8. Фиксировать samozакрывающиеся противопожарные двери в открытом положении.

2.9. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2.10. Запрещается при эксплуатации электрических приборов, оборудования, установок::

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие,



легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

### **3. Ответственные лица в МАДОУ д/с№7, и лица их замещающие обязаны:**

- 3.1. Знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;
- 3.2. Содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- 3.3. Перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть помещение склада.
- 3.4. Обеспечивают проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
- 3.5. Проводят контроль за недопущением хранения и применения в подвальных, цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

### **4. Порядок действий при пожаре**

- 4.1. Незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам **01, 101, 112**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность службу охраны;
- 4.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- 4.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- 4.4. Организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах. По прибытии подразделения пожарной охраны информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщить других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- 4.5. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- 4.6. Оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

### **5. Ответственность за невыполнение настоящей инструкции**

- 5.1. Виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, согласно Правилам противопожарного режима и действующего законодательства.

# ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

## Инструкция о мерах пожарной безопасности ИПБ

### Ознакомлены

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.	Бегичева Марина Тимофеевна	дворник	2.05.23	<i>МВ</i>
2.	Воликова Любовь Николаевна	уборщица		
3.	Гаркуша Оксана Михайловна	зам. зав.	02.05.23	<i>Тел</i>
4.	Бежина Светлана Степановна	уборщица		
5.	Гецко Наталья Михайловна	мл. вос-ль	02.05.23	<i>ТМ</i>
6.	Дейкина Ольга Николаевна	мл. по ст. баш	02.05.23	<i>Дей</i>
7.	Иванова Жанна Викторовна	сек. по орг. кул	02.05.23	<i>ЖИ</i>
8.	Красникова Валентина	воспитатель	02.05.23	<i>ВК</i>
9.	Курчавая Елена Сергеевна	воспитатель	02.05.23	<i>Кур</i>
10.	Куприянова Анна Анатольевна	мл. вос-ль	02.05.23	<i>АК</i>
11.	Колтайс Татьяна Ивановна	уборщица		
12.	Манкевич Екатерина Николаевна	уборщица		
13.	Никаева Зухра Хасановна	мл. воспитатель	02.05.23	<i>Никаева</i>
14.	Полтанова Елена Васильевна	мл. по орг. кул	02.05.23	<i>ЕП</i>
15.	Смыслова Ирина Владимировна	завхоз	2.05.23	<i>СМ</i>
16.	Слюнина Татьяна Анатольевна	воспитатель	02.05.23	<i>СЛ</i>
17.	Лях Раиса Сейдановна	повар.	2.05.23	<i>Лях</i>
18.	Чурова Татьяна Владимировна	воспитатель	02.05.23	
19.	Чамишвили Елена Павловна	воспитатель	02.05.23	<i>Чам</i>
20.	Чусова Дарья Алексеевна	мл. воспитатель	2.05.23	<i>Чус</i>
21.	Халаим Янина Ионасовна	заведующий	02.05.23	
22.	Бегичева Марина Тимофеевна	дворник	02.05.2023	
23.	Воликова Любовь Николаевна	уборщица		